



LCIE



Accréditation  
N° 5-0014

# LICENCE



LCIE N° 60052938A

Délivrée à:  
*Delivered to:*

## LEGRAND ANTIBES

Parc International de Sophia-Antipolis - Z.I. les 3 moulins - 159, rue Jean Joannon - BP 729 - 06633 ANTIBES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory :*

## LEGRAND STRASBOURG

(843AP)

290, avenue de Colmar - B.P. 101 - - 67024 STRASBOURG - FRANCE

Produit:  
*Product:*

Disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie  
*Mains equipment and similar apparatus - Residual current operated circuit-breakers for consumer's control boards in low voltage installations*

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):*

## BACO

Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:*

Gamme/Range : Domoguard  
*Voir au verso/See overleaf*

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:*

Type différentiel/Residual type - I<sub>dn</sub>=500mA  
*Voir au verso/See overleaf*

Informations complémentaires:  
*Additional informations:*

Modification de la carte électronique des produits type sélectifs/Modification of the electronic card of the selective type products

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:*

NF C 62-411:1988

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:*

Rapports d'essais/Test reports n° NF/AP 260001 à/to 2, NF/AP260004 à/to 5, NF/AP260007 à/to 8, NF/AP260010 à/to 11, NF/AP260013 à/to 14, NF/AP260016, NF/AP 260018, Certificats d'essais/Test certificates n° 01-0175AP

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancels and replaces (if necessary):*

Licence n° 60047408B du 2006.07.27

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 2007-01-29

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE  
*By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE*

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

Michel BRENON  
Responsable de la certification  
*Certification manager*



ditcr-nf-1.3

LCIE  
Laboratoire Central  
des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas  
33, av du Général Leclerc  
BP 8  
92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
France

Tél : +33 1 40 95 60 60  
Fax : +33 1 40 95 86 56  
contact@lcie.fr  
www.lcie.fr  
Société Anonyme  
au capital de 15 745 984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Gamme/Range Domoguard

REFERENCES	ANCIENNES REFERENCES/ OLD REFERENCES	NOMBRE DE POLES/ NUMBER OF POLES	NOMBRE DE POLES PROTÉGÉS/ NUMBER OF PROTECTED POLES	Un	In (A)	Ir (A)	Type	RAPPORTS D'ESSAIS ET CERTIFICATS D'ESSAIS/TEST REPORTS AND TEST CERTIFICATES
21001	0710001	2	1	250V~	15/45	15/30/45	Ordinaire/ Ordinary	NF/AP 260001 01-0175AP
21002	0710002	2	1	250V~	15/45	15/30/45	Sélectif/ Selective	NF/AP 260002 01-0176AP
21004	0710004	2	1	250V~	30/60	30/45/60	Ordinaire/ Ordinary	NF/AP 260004 01-0177AP NF/AP 260016
21005	0710005	2	1	250V~	30/60	30/45/60	Sélectif/ Selective	NF/AP 260005, NF/AP 260018
21007	0710007	2	1	250V~	60/90	60/75/90	Ordinaire/ Ordinary	NF/AP 260007 01-0179AP
21008	0710008	2	1	250V~	60/90	60/75/90	Sélectif/ Selective	NF/AP 260008 01-0180AP
21011	0710011	4	3	440V~	10/30	10/15/20/25/30	Ordinaire/ Ordinary	NF/AP 260010 01-0181AP
21012	0710012	4	3	440V~	10/30	10/15/20/25/30	Sélectif/ Selective	NF/AP 260011, NF/AP 260018 01-0182AP
21014	0710014	4	3	440V~	30/60	30/40/50/60	Ordinaire/ Ordinary	NF/AP 260013 01-0183AP
21015	0710015	4	3	440V~	30/60	30/40/50/60	Sélectif/ Selective	NF/AP 260014 01-0184AP

